

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67
ИНН/КПП 6167080156/614702001, БИК 046015001
р/с 40501810260152000001 в Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
347810, Россия, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, дом 79

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.510876
Дата включения аккредитованного
лица в реестр 22.07.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Каменске-Шахтинском
Андрейчук С.В.
«27» марта 2018 г.
М.П.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 01/795-Б от 27.03.2018 г.

1. Наименование юридического лица, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, (заявитель): ТОО Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске-Шахтинском, Донецке, Красном Сулине, Гуково, Зверево, в Каменском, Красносулинском районах Ростовская область, ИНН 6167080043, ОГРН 1056167010008.
2. Юридический адрес заявителя: Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79.
3. Место проведения измерений: (наименование объекта, на котором проводились измерения, точки)
Спальня ясельной группы, игровая младшей группы, мед. кабинет, раздевальная старшей группы МБДОУ детский сад № 23.
4. Фактический адрес объекта, на котором проводились измерения: Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83 А.
5. Акт измерений № 23-03.1-05/666 Дата и время проведения измерений: 27.03.2018 г. 14 ч.45 час.
Ф. И. О., должность (с указанием наименования организации) проводившего измерения: Гайшинская Н.В. пом. врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в городе Каменск-Шахтинском.
6. Цель проведения измерений: поручение № 190 от 19.03.2018 г. срок до 10.04.2018 г., заявка № 23-01-11/486 от 19.03.2018 г.
7. Дополнительные сведения:
8. НД на методы измерений: ГОСТ 30494-11 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
9. НД регламентирующие объем лабораторных измерений их оценку: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Общее количество страниц: 5 Страница 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском

10. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении измерений:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ, 2428-09, заводской № 6 1324, 2013 г.	06.015165.17	09.08.2017 г.-09.08.2018 г.
Рулетка измерительная металлическая EX0/5, 2015 г.	клеймо	2 кв. 2017 г.-2 кв. 2018 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты измерений; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы измерений
Измерения физических факторов неионизирующей природы Регистрационный № в журнале: 131 № протокола испытаний: 01/795-Б Микроклимат, период года — холодный (среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 °С)				
1. Точка проведения измерений: Игровая комната младшей группы Точка № 1 В центре помещения – высота от пола 0,1 м				
	Температура воздуха	24,3 ⁰ ±0,5 ⁰ С	21-23 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
-высота от пола 0,4 м				
	Температура воздуха	24,6 ⁰ ±0,5 ⁰ С	21-23 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
-высота от пола 1,7 м				
	Температура воздуха	24,9 ⁰ ±0,5 ⁰ С	21-23 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
Точка № 2 На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены -высота от пола 0,1 м				
	Температура воздуха	24,4 ⁰ ±0,5 ⁰ С	21-23 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
-высота от пола 0,4 м				
	Температура воздуха	24,6 ⁰ ±0,5 ⁰ С	21-23 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
-высота от пола 1,7 м				
	Температура воздуха	24,9 ⁰ ±0,5 ⁰ С	21-23 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
2. Точка проведения измерений: спальня ясельной группы Точка № 1 В центре помещения – высота от пола 0,1 м				
	Температура воздуха	25,2 ⁰ ±0,5 ⁰ С	19-20 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
-высота от пола 0,4 м				
	Температура воздуха	25,4 ⁰ ±0,5 ⁰ С	19-20 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
-высота от пола 1,7 м				
	Температура воздуха	25,8 ⁰ ±0,5 ⁰ С	19-20 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
Точка № 2 На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены -высота от пола 0,1 м				
	Температура воздуха	25,3±0,5 ⁰ С	19-20 ⁰ С	ГОСТ 30494-11

Общее количество страниц: 5 Страница 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты измерений; еди- ницы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы измерений
-высота от пола 0,4 м				
	Температура воздуха	25,5 ⁰ ±0,5 ⁰ С	19-20 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
-высота от пола 1,7 м				
	Температура воздуха	25,9 ⁰ ±0,5 ⁰ С	19-20 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
3. Точка проведения измерений: раздевальная старшей группы				
Точка № 1				
В центре помещения – высота от пола 0,1 м				
	Температура воздуха	23,5 ⁰ ±0,5 ⁰ С	21-23 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
-высота от пола 0,4 м				
	Температура воздуха	23,8 ⁰ ±0,5 ⁰ С	21-23 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
-высота от пола 1,7 м				
	Температура воздуха	24,1 ⁰ ±0,5 ⁰ С	21-23 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
Точка № 2				
На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены				
-высота от пола 0,1 м				
	Температура воздуха	23,5 ⁰ ±0,5 ⁰ С	21-23 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
-высота от пола 0,4 м				
	Температура воздуха	23,8 ⁰ ±0,5 ⁰ С	21-23 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
-высота от пола 1,7 м				
	Температура воздуха	24,1 ⁰ ±0,5 ⁰ С	21-23 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
4. Точка проведения измерений: мед. кабинет				
Точка № 1 В центре помещения – высота от пола 0,1 м				
	Температура воздуха	24,5 ⁰ ±0,5 ⁰ С	22-24 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
-высота от пола 0,4 м				
	Температура воздуха	24,8 ⁰ ±0,5 ⁰ С	22-24 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
-высота от пола 1,7 м				
	Температура воздуха	25,3 ⁰ ±0,5 ⁰ С	22-24 ⁰ С	ГОСТ 30494-11
Точка № 2				
На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены				
-высота от пола 0,1 м				

